

Prezentowany slajd pochodzi z prezentacji Pana Marcina Nowaka.

BADANIE EMISJI W 2025 ROKU

- | Data pomiaru | Źródło emisji | Rodzaj zanieczyszczenia | Emisja [kg/h] | Emisja dopuszczalna [kg/h] ¹⁾ | Stwierdzenie zgodności z wymaganiami | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---------|---|
| 04.11.2025 | Piec tunelowy E-1 | Pył ogółem | 0,505 | 29,17 | Z | | |
| | | Pył PM 10 | 0,336 | 29,17 | Z | | |
| | | Pył PM 2,5 | 0,132 | 7,2925 | Z | | |
| | | Dwutlenek azotu | 3,052 | 19,95 | Z | | |
| | | Dwutlenek siarki | 4,177 | 66,14 | Z | | |
| | | Tlenek węgla | 63,60 | 625,05 | Z | | |
| | | Benzen | 0,439 | 1,472 | Z | | |
| | | Toluen | 0,037 | 1,7 | Z | | |
| | | Kaylen | 0,065 | 0,959 | Z | | |
| 04.11.2025 | Węglowodory alifatyczne | | < 0,129 | 11,85 | Z | | |
| | | Węglowodory aromatyczne | | 0,564 | 4,137 | Z | |
| | | | | Fluor | 0,027 | 4,167 | Z |
| | | | 04.11.2025 | Wytężarnia pary E-24 | Pył ogółem | < 0,002 | |
| Dwutlenek azotu | 0,266 | | | | | | |
| Dwutlenek siarki | < 0,010 | | | | | | |
| Tlenek węgla | 0,016 | | | | | | |
| 04.11.2025 | Wytężarnia pary E-24 | | Stężenie emisji ²⁾ 3% O ₂ | Standard emisji ³⁾ [mg/m ³] _{wet} 3% O ₂ | Stwierdzenie zgodności z wymaganiami | | |
| | | Pył ogółem | < 0,8 | 5 | Z | | |
| | | Dwutlenek azotu | 122 | 150 | Z | | |
| | | Dwutlenek siarki | < 4,4 | 35 | Z | | |
| 04.11.2025 | Wytężarnia pary E-24 | Tlenek węgla | 7,5 | Brak | - | | |

6

Źródło: <https://gminaolesnica.pl/?p=17143>